


TÖNIGES GmbH
Diplom- und Ingenieurgeologen
Mitglied im: VBI, DGGT, UKOM, IHK R-N
Kleines Feldlein 4
D-74889 Sinsheim
Tel.: 07261 9211-0
Fax: 07261 9211-22
Internet: <http://www.toeniges-gmbh.de>
E-Mail: info@toeniges-gmbh.de

Baugrund- und Altlastengutachten, Nr. 10 TA 20.03.2024
Sanierung, Hydrogeologie,
Geoinformatik, Geothermie,
Erdstoffmanagement,
Beweissicherungsverfahren



TÖNIGES GmbH
Beratende Geologen
und Ingenieure

TÖNIGES GmbH • Kleines Feldlein 4 • 74889 Sinsheim

EPPLE Projekt Kurpfalz GmbH

Herr Dr. Grimann
Vangerowstraße 2

69115 Heidelberg

Zweigstellen:

Am Teuerbrünnele 119
D-74078 Heilbronn
Tel.: 07066 915560
Fax: 07066 915561

Heuauer Weg 22
D-69124 Heidelberg
Tel.: 06221 7366730
Fax: 06221 7367022

Blumenstraße 16
D-74385 Pleidelsheim
Tel. 07144 286350
Fax: 07144 286351

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen
SZ

Datum
04.04.2022

Projekt Nr. P21-0462: Schwetzingen, Schöffelstraße / Pfaudler Straße, Altstandort (AS)
Sägewerk Engelhorn und AS Pfaudler Werke,
BA 1 / BV Wohnanlage mit Tiefgaragen.

hier: **Baugrund frei von Belastungen**

Bearbeiter: Marion Schütz, Dipl. Geol. / ☎ - 26

Sehr geehrter Herr Dr. Grimann, sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir, Büro Töniges GmbH, dass wir gemäß den Auflagen der Unteren Boden- und Wasserbehörde des Rhein-Neckar-Kreises die Erdarbeiten für den 1. Bauabschnitt fachtechnisch begleitet haben.

Wir bestätigen, dass im gesamten Grundstücksbereich die Auffüllungen entfernt und entsorgt wurden. Im Zuge der Erdarbeiten erfolgte der Aushub bis auf die gewachsenen, das heißt natürlich vorkommenden Sande und Kiese.

Nach Abschluss der Erdarbeiten haben wir die gesamte Baugrube im Sinne einer Beweissicherung beprobt und chemisch untersucht: Die Messwerte belegen einen Boden der Zuordnungsklasse Z0. Die Messwerte liegen somit unterhalb der Vorsorgewert nach Anhang 2 der BBodSchV. Gemäß BBodSchG sind die im Baugrund verbliebenen Böden somit als „unbelastet“ zu bezeichnen, die Messwerte entsprechen einer natürlichen Hintergrundbelastung.

Die Untere Boden- und Wasserbehörde des Rhein-Neckar-Kreises ist deshalb unserer gutachterlichen Empfehlung gefolgt und hat den Altstandort im Boden- und Altlastenkataster in „A = Ausscheiden“ eingestuft.

Mit freundlichen Grüßen

TÖNIGES GmbH

M. Leibing, Dipl. Geol.

M. Schütz, Dipl.-Geol.

Steuer-Nr. 44081 / 19493
Finanzamt Sinsheim
HRB 341055
Amtsgericht Mannheim
Geschäftsführer: Norbert Wengert, Dirk Maaßen, Matthias Leibing

Sparkasse Kraichgau
Konto Nr. 21024013
BLZ 663 500 36
IBAN: DE15663500360021024013
BIC: BRUSDE66XXX

Volksbank Kraichgau
Konto Nr. 140930008
BLZ 672 922 00
IBAN: DE70672922000140930008
BIC: GENODE61WIE